

Uczestnicy postępowania przetargowego

dot. przetargu na "Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę chodnika wzdłuż ul. Piłsudskiego w Wilamowicach"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przesyłam Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących ww. postępowania przetargowego:

1. Zwracam się z prośbą o podanie typu kostki betonowej.
Kostka brukowa betonowa gr. 8cm – prostokątna wym. 20cm x 10cm
2. Przedmiar poz. 58 podano – krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 – 1.122,00mb. Natomiast w projekcie budowlanym str. 6 zapisano projektowany chodnik należy ograniczyć krawężnikiem drogowym 15x30x100... na zjazdach wbudować krawężnik 20x30x100..... Proszę podać, który krawężnik należy wbudować.
Pozycja nr 58 powinna uwzględniać krawężnik drogowy 15x30x100 oraz krawężnik najazdowy 20x30x100 (na wjazdach do posesji – w ciągu chodnika).
3. W przedmiarze w poz. 31, kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm podany jest obmiar 8,5m. Prosimy o podanie prawidłowej długości dla wszystkich przykanalików, które będą wykonywane.
Należy przyjąć ilość 112,5m (zamiast 8,5m).
4. Zapytanie dotyczy pozycji numer 16 przedmiaru robót, w której jest mowa o rurach ochronnych typu AROT o średnicy 315mm. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju rur do stosowania ponieważ wydaje się nam, iż typ rur Arot został wprowadzony omyłkowo.
Należy zastosować rury PVC o średnicy 315mm.
5. Proszę podać czy podane w poz. 16 przedmiaru rury ochronne typu AROT fi315 mają być dwudzielne, czy mogą składać się z jednej całości np. K2KN
Jak w pytaniu nr 4.

Z poważaniem

otrzymują:

1. adresat
2. SG a/a