

**Uczestnicy postępowania przetargowego**

dot. przetargu na "Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę chodnika wzdłuż ul. Piłsudskiego w Wilamowicach"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przesyłam Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących ww. postępowania przetargowego:

1. Zwracam się z prośbą o podanie typu kostki betonowej.  
**Kostka brukowa betonowa gr. 8cm – prostokątna wym. 20cm x 10cm.**
2. Przedmiar poz. 58 podano – krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 – 1.122,00mb. Natomiast w projekcie budowlanym str. 6 zapisano projektowany chodnik należy ograniczyć krawężnikiem drogowym 15x30x100... na zjazdach wbudować krawężnik 20x30x100..... Proszę podać, który krawężnik należy wbudować.  
**Pozycja nr 58 powinna uwzględniać krawężnik drogowy 15x30x100 oraz krawężnik najazdowy 20x30x100 (na wjazdach do posesji – w ciągu chodnika).**
3. W przedmiarze w poz. 31, kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm podany jest obmiar 8,5m. Prosimy o podanie prawidłowej długości dla wszystkich przykanalików, które będą wykonywane.  
**Należy przyjąć ilość 112,5m.**
4. Zapytanie dotyczy pozycji numer 16 przedmiaru robót, w której jest mowa o rurach ochronnych typu AROT o średnicy 315mm. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju rur do stosowania ponieważ wydaje się nam, iż typ rur Arot został wprowadzony omyłkowo.  
**Należy zastosować rury PVC o średnicy 315mm.**
5. Proszę podać czy podane w poz. 16 przedmiaru rury ochronne typu AROT fi315 mają być dwudzielne, czy mogą składać się z jednej całości np. K2KN  
**Jak w pytaniu nr 4.**

otrzymują:

1. adresat
2. SG a/a

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

**mgr Marian Trelo**