

Wilamowice, 07.08.2012 r.

9/ZP/2012

**Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Oczyszczalni Ścieków  
w Zasolu Bielańskim o przepustowości  $Q=1000 \text{ m}^3/\text{d}$ .**

**Pytanie 1:**

Czy parametry jakościowe ścieków oczyszczonych dla przedmiotem projektowanej oczyszczalni winny być ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, ora w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z późn. zm.) w oparciu o wielkość RLM oczyszczalni wynikającą z określonych przez Zamawiającego założeń do projektowania i opracowanej koncepcji czy też Zamawiający zastrza wymogi co do jakości ścieków oczyszczonych?

**Odpowiedź:**

Tak zastrza i wprowadza:

Azot ogólny – 15 mg N/l

Fosfor ogólny – 2 mg P/l

  
inż. Mieczysław Rupik  
Kierownik Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Wilamowicach