

### **Uczestnicy Postępowania przetargowego**

**dotyczy:** przetargu na „Odbudowa drogi ul. Granicznej w Dankowicach – na odcinku 590,58 mb, od skrzyżowania z ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. Kaniowską w km 0+000 – 0+590,58”

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przesyłamy Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego.

1. Dotyczy pozycji 11 przedmiaru:  
Do wycinki jest przewidzianych 13 drzew, a do wywozu dłużycy aż 285m3.  
Czy ta ilość jest prawidłowa ?  
Czy drewno z wycinki jest własnością inwestora i należy je odwieźć na magazyn, czy też po wycince drewno staje się własnością wykonawcy ?  
**Należy przyjąć do wyceny w pozycji 11 przedmiaru ilość 185m3.**  
**Właścicielem drewna z wycinki jest Wykonawca.**
2. Dotyczy pozycji 38 przedmiaru:  
Ścieki w rowach: prosimy o określenie typu i wymiaru korytek, które należy zastosować.  
Czy mogą to być np. korytka prostokątne szer. 40cm i wys. 25cm ?  
W projekcie na korytkach ściekowych zabudowa jest krata stalowa; czy należy ją uwzględniać w wycenie ? Jakiej ilości przyjąć kraty ? Jakich parametry ma ta krata ?  
W jaki sposób jest zamocowana ta krata do ścieku ?  
**Korytko powinno mieć wymiary 60x50x15cm.**  
**Nie należy w wycenie uwzględniać krat na korycie gdyż istnieje możliwość przejazdu przez rów w poziomie ścieku korytkowego.**
3. Dotyczy pozycji 13 przedmiaru:  
Rozebranie ogrodzenia przy posesji nr 3.  
Czy rozebrane elementy należy użyć do ponownego zamontowania (przebudowy) ?  
Czy odtwarzając ogrodzenie (poz. 39) należy użyć wszystkich nowych elementów ogrodzenia ?  
**Należy wycenić jak wybudowanie nowego.**
4. Dotyczy pozycji 25 przedmiaru:  
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności jakiej grubości ma być stabilizacja MCE istniejącej podbudowy nawierzchni jezdni, gdyż w dokumentacji wykonawczej grubość stabilizacji wynosi 35cm natomiast w przedmiarze w pozycji 25.d.3 jest grubość 23cm.  
**Należy przyjąć do wyceny w pozycji 25 przedmiaru grubość 35cm.**

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x SG a/a

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
  
**mgr inż. Stanisław Gawlik**