

Wilamowice, 21.11.2012 r.

14/ZP/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w rejonie ul. Żwirki i Wigury w Wilamowicach”.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o podanie materiału z którego ma być wykonana armatura i hydranty.
Czy ma być to żeliwo sferoidalne?

Odpowiedź:

Hydranty i armatura mają być wykonane z żeliwa sferoidalnego.



Kierownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Wilamowicach

inż. Mieczysław Rupik