

### **Uczestnicy Postępowania przetargowego**

**dotyczy: przetargu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw, wewnętrzną drogą dojazdową, miejscami postojowymi oraz oświetleniem terenu w Hecznarowicach”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przesyłamy Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego.

1. Proszę o określenie jaka ma być zastosowana tablica i wysięgnik do koszykówki ( koliduje z boiskiem do piłki ręcznej ).

Zgodnie z projektem i opisem architektonicznym projektowana tablica to 90 x 120 cm. W związku z zapytaniem o możliwość zastosowania tablicy o wymiarach 180 x 105 dopuszcza się zamianę proponowanej tablicy o wymiarach 90 x 120 cm na tablicę o wymiarach 180 x 105 cm na wysięgniku 160 cm przy zachowaniu pozostałych elementów projektu i specyfikacji bez zmian.

Tablica nie powinna kolidować z bramką do piłki ręcznej dlatego słup z wysięgnikiem o konstrukcji stalowej ocynkowanej należy zlokalizować bezpośrednio z tyłu bramki. W przypadku trudności montażowych konstrukcji kosza lub kolizji z bramką dopuszcza się wykonanie odpowiednio dłuższego wysięgnika. Przykład na poniższej fotografii.



2. Proszę o określenie z jakiego materiału powinny być wykonane bramki do piłki ręcznej. Należy przyjąć aluminiowe bramki do piłki ręcznej.



3. Zgodnie z dokumentacją projektową opisującą wymogi odnośnie nawierzchni poliuretanowej Zamawiający żąda, by nawierzchnia wykonana była zgodnie z normą DIN 18035/6 + IAAF. Zwracamy uwagę, że dyspozycja zawarta w art. 30 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na Zamawiającego obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących **normy** europejskie. Wymóg określony przez Zamawiającego narusza tę dyspozycję, ponieważ podana norma DIN nie jest obowiązującą normą europejską i polską. Aktualnie obowiązująca norma na nawierzchnie poliuretanowe to norma PN EN 14877:2008 ( europejska EN 14877:2006). W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie od wymagań zawartych w projekcie, a niezgodnych z obowiązującymi przepisami i dopuszczenie do zastosowania nawierzchnię poliuretanową zgodną z polską normą PN-EN 14877:2008, co zostanie potwierdzone na etapie realizacji stosownym certyfikatem lub rekomendacją.

**Dopuszcza się wykonanie nawierzchni zgodnie z normą PN-EN-14877 jako odpowiednik normy DIN 18035/6 + IAAF**

4. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga stojak do koszykówki z tablicą 90 x 120 cm. Projektowane boisko do koszykówki jest boiskiem pełnowymiarowy i wskazanym jest by zamontowany na nim sprzęt dopasowany był do tego boiska. Czy Zamawiający zmieni zatem sprzęt do koszykówki na stojak stalowy ocynkowany, jednosłupowy o wysięgu ok. 1,6 m, z tablicą epoksydowa laminowaną o wym. 180x 105 cm, obręczą ocynkowaną z siatką?

**Dopuszcza się zamianę proponowanej tablicy o wymiarach 90 x 120 cm na tablicę o wymiarach 180 x 105 cm na wysięgniku 160 cm przy zachowaniu pozostałych elementów projektu i specyfikacji bez zmian.**

**W przypadku trudności montażowych konstrukcji kosza lub kolizji z bramką dopuszcza się wykonanie odpowiednio dłuższego wysięgnika.**

5. Zgodnie z SIWZ, na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga wykazaniem się jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł . Tak opisany warunek ogranicza uczciwą konkurencję. W realiach polskich wykonanie boisk z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni nawet 2000 m<sup>2</sup> (w tym roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie poliuretanowe, sprzęt sportowy, ogrodzenia, odwodnienia, itd.) oscyluje na poziomie 500 tys. zł brutto. Najczęściej w ostatnim okresie w Polsce budowane były boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o pow. 600-1000 m<sup>2</sup> o wartościach od 200 do 400 tys. zł brutto lub kompleksy boisk z nawierzchniami syntetycznymi, np. boiska Orlik 2012. Referencje z wykonania takich obiektów są najczęściej dostępne dla polskich, rzetelnych wykonawców. Czy Zamawiający zatem dla zachowania uczciwej konkurencji zmieni wymóg potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia na wykazanie się jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto lub budowie jednego kompleksu boisk z nawierzchniami syntetycznymi o wartości nie mniejszej niż 600 tys. zł brutto?

**Zamawiający zmienił opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia. W Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uwzględniające powyższe zmiany ( punkt III.3.2 ogłoszenia ). Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz ze zmodyfikowaną specyfikacją istotnych warunków zamówienia umieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego.**

Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x SG a/a

**BURMISTRZ**  
Z poważaniem  
**mgr Marian Treła**