

Uczestnicy Postępowania przetargowego

dotyczy: przetargu na „Termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hecznarowicach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przesyłamy Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego.

1. Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej w formie graficzno-opisowej z podaniem kwater uchylnych i rozwieralno-uchylnych, mikrowentylacji czy też nawiewników higrosterowanych dla okien, określenie drzwi zewn. (pełne, czy szklone i w jakim zakresie) oraz określenie kolorystyki (w przedmiarze robót okna PCV-kolor brązowy, a w Specyfikacji technicznej - kolor biały).

Brak zestawienia stolarki, proszę przyjąć okna wg stanu istniejącego tj. dla okien dwu kwaterowych U+UR, natomiast jedno kwaterowych UR. Współczynnik dla okna 1,1 W/m²K. Okna kolor brązowy, z mikrowentylacją. Drzwi wejściowe aluminium ciepłe, brązowe, szklenie w górnej części szkło bezpieczne , dolna część blendowana.

2. Prosimy o podanie rodzaju /typu / opraw oświetleniowych zewnętrznych, oraz rodzaju zamocowania / poz. Przedm. Robót 57/ ewentualnego uzupełnienia przewodów zasilających oświetleniowych.

Należy przyjąć oprawy typ plafoniera IP 65 np. SOLAR NEW Ø340 (lub równoważne) montowane na przewodach w miejscach istniejących opraw.

3. Prosimy o wyjaśnienie rodzaju i kolorystyki wyprawy elewacyjnej barwionej w masie lub białej i malowanej /w Specyfik. Techn. w materiałach widnieje farba elewacyjna/ oraz grubości. styropianu /w Przedm. Robót. -gr.14 cm w Specyfik.Tech.-gr.12 cm/ Czy grubość docieplenia styropianem na być zróżnicowana /podstawowa 12 cm i plus 2 cm -jako bonie.

Wyprawa elewacyjna barwiona w masie.

Należy przyjąć grubość styropianu 14 cm + 2 cm bonie

4. Czy napis na elewacji wraz z logo ma być wykonany na nowo, czy też należy go zdemontować i ponownie zamontować.

Napis na elewacji z demontażu.

5. Czy nie przewiduje się nowych daszków zewnętrznych w miejsce zdemontowanych.

Daszki z demontażu

6. Jaka jest wysokość profilu z blachy trapezowej. Chodzi o powierzchnię do malowania, czy 923,23 m² to powierzchnia dachu, czy blachy ?

Przyjęto powierzchnię dachu, proszę dodać współczynnik do R M 1,20 do trapezu niskiego.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x SG a/a

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik