

Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
32-600 Oświęcim ul. Ceglana 3; tel. 033/ 844-02-09; NIP 549-103-30-45

K-P/ VIII /2013

Oświęcim 27.08.2013 r

Urząd Miasta Wilamowice
43-330 Wilamowice,
ul. Rynek 1

dot. projektu przebudowy ul. Pielgrzymów w Starej Wsi

W uzupełnieniu do projektu przebudowy drogi rolnej ul. Pielgrzymów w Starej Wsi, przedstawiam Państwu informacje uzupełniające dot. stabilizacji podłoża gruntowego spoiwami hydraulicznymi:

Projekt przewiduje wzmocnienie podłoża pod konstrukcją drogi metodą stabilizacji spoiwem hydraulicznym.

Z uwagi na występowanie pod projektowaną podbudową gruntów niespoistych, niejednorodnych (cegła, popiół, kamienie, gruz) o grubości 0,35-0,60 projektant zakłada wzmocnienie podłoża spoiwem hydraulicznym na głębokość 10 cm.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest wykonać badania sprawdzające podłoża, oraz opracować receptę laboratoryjną, ustalającą rodzaj oraz wymaganą zawartość spoiwa hydraulicznego oraz innych dodatków ulepszających w gruncie.

.....
.....
.....
.....
.....
.....