GMINA WILAMOWICE
ul. Rynek 1
43-330 WILAMOWICE
tel 33 8 [illegible] fax 33 8129431
NIP 9372638755 REGON 072182321

SG.2220.1.at.Wce.1.2014

Wilamowice dnia 07.04.2014r.

Uczestnicy Postępowania przetargowego

dotyczy: przetargu na „Remont drogi gminnej – ul. Latosińskiego w Wilamowicach w km 0+000 do 1+350".

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przesyłamy Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego.

W przedmiarze robót w części odwodnieniowej przewidziano do wyceny przepusty z rur PVC, natomiast według specyfikacji technicznej należy zastosować przepusty z rur betonowych. W dokumentacji Technicznej na rys. 2.3 przedstawiono szczegół przepustu pod zjazdem z rur Vipro fi 400 mm.

Na wjazdach należy zastosować przepusty z rur Vipro fi 400 mm.

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr Marian Treta

otrzymują:
1 x Adresat
1 x SG a/a