

Wilamowice 14.04.2014r.

**Do uczestników postępowania przetargowego .**

**Dotyczy: Przetargu na „Budowę kanalizacji w sanitarnej w miejscowości Hecznarowice i Pisarzowice Gmina Wilamowice”**

**Pytanie 1.**

Dotyczy pozycji nr.125 przedmiaru.

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.szer.do 1 m i głębokości do 3 m w grunt. nawodnion. kat. I-II grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąg. grodzic.

Czy dla zabezpieczenia wykopów pod przepompownię nie powinna być większy obmiar

Obecnie jest:

$$(4.50*2+6.50*2)*3=66m^2$$

czy nie powinno być

$$[4,50*(4,00+2,0 \text{ <średnia głębokość wykopu + co najmniej 2m zabicia ścianki szczelnej>})*2+6,50*(4,0+2,0)*2]=132*3=396m^2$$

Czy zamawiający dysponuje projektem konstrukcyjnym wykonania ścianek szczelnych?

**Odpowiedź.**

Należy przyjąć wartości z przedmiaru.

Kierownik Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Wilamowicach  
*inż. Mirosław Rupik*