

Wilamowice dnia 04.03.2015r.

Uczestnicy Postępowania przetargowego

dotyczy: przetargu na „Budowę chodnika w ciągu ulicy Starowiejskich w Starej Wsi”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przesyłamy Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego.

1. W przedmiarze robót (poz. 17) i w projekcie budowlanym (rys. nr 3) podano pasek geowłókniny polipropylenowej z włókien ciągłych wzmocnionej podwójnym włóknem szklanym, natomiast w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST 004. 2.2) podano, iż nie dopuszcza się geosyntetyków wykonanych z włókien szklanych. Prosimy o sprecyzowanie materiału możliwego do użycia.

Geowłókninę zastosować zgodnie z opisem w projekcie budowlanym i w przedmiarze robót.

2. W § 6 pkt. 2. lit. a) umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego: „Faktura częściowa za roboty budowlane wykonane w 2014 roku”. Prosimy o poprawienie daty tj. 2014r. na 2015r. ww . §6 pkt.2 lit a)

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono poprawiony projekt umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

3. W punkcie 3. lit. 4) Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający podaje termin wykonania zamówienia do dnia 31 maja 2015r., natomiast w SIWZ rozdział VIII oraz w Umowie (Załącznik nr 7 do SIWZ) § 3 pkt. 2. podaje termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2016r. Prosimy o wskazanie właściwej daty realizacji zamówienia.

Data wykonania przedmiotu zamówienia jest określona w SIWZ – jest to 31 sierpnia 2016r. Poprawiony formularz ofertowy został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 2 marca 2015r.

otrzymują:
1 x Adresat
1 x SG a/a

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr Marian Treła