

Uczestnicy Postępowania przetargowego

dotyczy: przetargu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przesyłamy Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego.

1. Jakie słupki mają być w piłko chwycie, w projekcie oznaczono stalowe, w specyfikacji aluminiowe. Jeżeli stalowe, to czy ocynkowane i malowane proszkowo, ale na jaki kolor?

Słupki stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na kolor zielony.

2. Czy zeskokcznia do skoku wzwyż ma być jako materac i stojaki do skoku wzwyż. W dokumentacji nie widać nic na ten temat? Czy może chodzi tylko o wykonanie nawierzchni?

W ofercie należy uwzględnić wykonanie nawierzchni wraz z pełnym wyposażeniem dla skoku wzwyż, tj.:

- materac gimnastyczny zeskokowy 300x200x40 cm,
- kołderka do materaca zeskokowego 300x200x5 cm,
- stojaki do skoku wzwyż,
- poprzeczka do skoku wzwyż.

Wobec powyższego w przedmiarze robót należy dołożyć i wycenić dodatkową pozycję nr 141a o brzmieniu: „dostawa i montaż wyposażenia do skoku wzwyż – 1 kpl.”

3. Proszę określić kolory poliuretanu na boisku i bieżni.

Kolor boiska i bieżni wg załączonej dokumentacji projektowej.

4. Czy istnieje możliwość częściowego fakturowania?

Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego.

5. W przedmiarze ujęta jest automatyczna brama wjazdowa , pozycja 142 + 143 natomiast nigdzie nie ma opisu, rysunku technicznego ani wymiarów. Brama też nie została wyrysowana na mapie, proszę zatem o uściślenie.

Szerokość bramy przesuwnej 6,0m stalowa ocynkowana malowana proszkowo.

Lokalizacja w miejscu istniejącego ogrodzenia przy projektowanym zjeździe z

drogi powiatowej. (brama systemowa z automatyką np. Wiśniowski lub równoważna).

6. Zamawiający w dokumentacji projektowej STWiOR podaje minimalne parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej. Pragniemy zaznaczyć, że podane właściwości techniczne nie są już aktualne, w związku z czym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie poniższych parametrów nawierzchni poliuretanowej.

Wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 0,58$ MPa
Twardość wg metody Shore'a A	55 ± 10 Sh.A
Wytrzymałość na rozdzieranie	≥ 130 N
Odporność na ścieranie w aparacie Tabera	$< 2,20$ g
Odkształcenie pionowe w temp. 23°C	$\leq 1,7$ mm
Tłumienie energii w temp. 23°C	≥ 40 %
Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60°C	$\leq 0,02$
Wodoprzepuszczalność wg PN EN 14877	≥ 190 mm/h
Przyczepność do podkładu (MPa)	
- betonowego	$\geq 0,58$
- asfaltobetonowego	$\geq 0,50$
- ET (z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU)	$\geq 0,50$

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej:

Parametr	Wartości w mg/l
DOC – po 48 godzinach	$< 7,5$
ołów (Pb)	$< 0,005$
kadm (Cd)	$< 0,0005$
chrom (Cr)	$< 0,005$
chrom VI (CrVI)	$< 0,008$
rtęć (Hg)	$< 0,0002$
cynk (Zn)	$< 1,1$
cyna (Sn)	$< 0,005$

Czy na potwierdzenie powyższych parametrów technicznych Zamawiający będzie wymagał poniższych dokumentów wraz z ofertą przetargową?

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

- a) Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający że oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego.
- b) Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877,
- c) Aktualne badania na zgodność z regulacjami IAAF,
- d) Atest higieniczny PZH,
- e) Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2003, wydane przez laboratorium posiadające akredytację,
- f) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych,
- g) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,
- h) Próbką oferowanej nawierzchni poliuretanowej.

Zamawiający potwierdza, iż parametry nawierzchni poliuretanowej winny być zgodne z parametrami określonymi w powyższym zapytaniu Wykonawcy.

Zamawiający nie wymaga złożenia powyższych dokumentów (a - h) wraz z ofertą przetargową, jednakże obowiązek ich dostarczenia będzie egzekwowany w czasie realizacji zadania.

7. W przedmiarze robót należy dolożyć i wycenić dodatkową pozycję nr 141b o brzmieniu: „Dostawa i montaż maszt flagowy aluminiowy wysokość 6m - 2 kpl.”

otrzymują:

1 x Adresat

1 x SG a/a

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr Marian Trella