

Wilamowice, 18.08.2015r

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu na „Przebudowę odwodnienia i zagospodarowanie terenu przy szkole w Wilamowicach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przesyłamy Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego.

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności:

Należy zamontować ogrodzenie z siatki (wys. samej siatki 1,7m plus deska betonowa wys. 20cm) 1,90m. Natomiast wysokość furtki 1,7m.

Czy należy wykonać furtkę niższą od całego ogrodzenia, czy też wysokość ogrodzenia (siatka + podmurówka) ma być niższa tj. 1,7m

Odp.: Należy wykonać ogrodzenie o całkowitej wysokości 1,7m (siatka + podmurówka). Wysokość furtki 1,7m.

2. Proszę o bliższe informacje dot. odwodnienia liniowego tj. wysokość, szerokość, klasa wytrzymałości rusztów.

Odp.: Należy zastosować odwodnienie liniowe takie jak w poz. 29 przedmiaru robót („Przebudowa kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Wilamowicach”) - Hauraton Faser Fix 150 lub równoważne klasa C250. Zgodnie z rysunkiem odwodnienie liniowe należy zabudować w 3 miejscach, łączna długość odwodnienia liniowego 88mb.

3. Proszę o udostępnienie rysunków technicznych schodów – wymiary stopni, itp.

Odp.: Na stronie internetowej Zamawiającego został zamieszczony rysunek schodów.

4. Proszę o informację czy kostka brukowa szara może być klasy „cegielka” tzw. kostka nieszlachetna.

Odp.: Należy zabudować kostkę szarą typu 2T.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x SG a/a

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr Marian Trela