

GMINA WILAMOWICE

ul. Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

tel.33 8129430 fax.33 8129431

NIP 9372638755 REGON 072182321

Znak sprawy: SG.271.3.1.2015

Wilamowice, 22.10.2015r

Uczestnicy Postępowania Przetargowego

Dotyczy: przetargu na „Remont drogi gminnej ul. Okrężnej w Starej Wsi”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu Przesyłamy Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego:

Pytanie:

1. W Projekcie Budowlanym dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego występuje uziarnienie 0/8 mm, natomiast Specyfikacja Techniczna podaje wymagania dla AC11S. Które uziarnienie dla warstwy ścieralnej jest wiążące dla Wykonawcy?

Odpowiedź:

1. Należy przyjąć uziarnienie dla warstwy ścieralnej AC 11S.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA


mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA