

1/ZP/2016

Wilamowice, dnia 20.01.2016r.

Do uczestników postępowania przetargowego

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilamowice”

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przesyłamy udostępniamy treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego.

1. Jakiego typu studnie o średnicy 1000 mm, 600 mm, 425 mm dopuszcza Zamawiający do zastosowania na w/w zadaniu.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tylko studni wykonanych z PE z płaskim dnem, lub wykonanych z PP z płaskim dnem . Wszelkie materiały i urządzenia winny być zaakceptowane przez Zamawiającego przed zabudowaniem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmieniony został termin składania ofert na dzień: 26.01.2016 godzina 09:00,

Kierownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Wilamowicach
Norymberczyk Krzysztof
mgr inż. Krzysztof Norymberczyk