

Wilamowice, dnia 21.01.2016r.

1/ZP/2016

Do uczestników postępowania przetargowego

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilamowice”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przesyłamy udostępniamy treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego.

W rozdziale III, w punkcie 3 w SIWZ jest zapis: „Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować materiały i urządzenia określone w projekcie budowlanym, STWiOR, przedmiarach robót (lub równoważne)”. Opis techniczny z projektu budowlanego rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Głogowej i Pańskiej, STWiOR oraz przedmiar wskazują, iż 4 studnie fi 1000 oraz studnia rozprężna mają być wykonane z kręgów betonowych. W odpowiedziach na pytania do przetargu z dnia 20.01.2016r. Zamawiający umieścił informacje, że: „dopuszcza zastosowanie studni wykonanych tylko z PE ..., lub wykonanych z PP...”. Proszę o potwierdzenie informacji iż do wykonania zadania podlegającego przetargowi nie będą stosowane studnie betonowe, a jedynie z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 20 stycznia br. Zamawiający do wykonania zadania dopuszcza zastosowanie tylko studni wykonanych z PE z płaskim dnem, lub wykonanych z PP z p łaskim dnem . Wszelkie materiały i urządzenia winny być zaakceptowane przez Zamawiającego przed zabudowaniem.

Kierownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Wilamowicach
Norimberczyk
mgr inż. Krzysztof Norimberczyk