

Wilamowice, dnia 09.08.2016 r.

Znak sprawy: SG.271.3.14.2016

Uczestnicy postępowania przetargowego

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na: „Remont drogi gminnej ul. Kolonia w Pisarzowicach w km 0+000 do 1+081”**

Zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 04.08.2016r. oraz udziela na nie stosownych wyjaśnień.

1. W specyfikacji technicznej, w pkt. 6.1. podana jest informacja o drodze lokalnej, natomiast do warstwy ścieralnej drogi przypisana jest mieszanka SMA011, która nie jest przewidziana w wymaganiach technicznych WT2 2012 dla drogi lokalnej.

Prosimy zatem o zmianę mieszanki z SMA011 na AC11S.

Zamawiający nie uwzględnia wniosku o zmianę zapisu. W dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót ujęto warstwę ścieralną SMA 0/11mm gr. 5cm i taką należy ująć w ofercie a tym samym w kosztorysie ofertowym.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA