

Znak sprawy: SG.271.3.3.2017

Wilamowice, 20.02.2017r

### **Uczestnicy Postępowania Przetargowego**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont drogi gminnej ul. Św. Jana w Hecznarowicach”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych w załączeniu przekazujemy Państwu treść pytania z dnia 20.02.2017r wraz z odpowiedzią dot. w/w postępowania przetargowego:

#### **Pytanie:**

W związku z postępowaniem przetargowym pn. „Remont drogi gminnej ul. Św. Jana w Hecznarowicach”, proszę o odpowiedzi, czy podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem (poz. 5.1 przedmiaru) należy wykonać z gruntu rodzimego, czy z gruntu dowiezonego. Jeżeli dowiezonego, to proszę podać parametry tego gruntu.

#### **Odpowiedź:**

Podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem (poz. 5.1 przedmiaru) należy wykonać z gruntu rodzimego.

Z poważaniem

**z up. BURMISTRZA**

*mgr inż. Stanisław Gawlik*  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**