



Wilamowice dnia 29.03.2017 r

**ZP/3B/2017**

Do uczestników postępowania przetargowego pn Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Pięknej i Wrotnowskiej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Ogrodowej w Wilamowicach - Gmina Wilamowice.

Pytanie 1.

W związku z ogłoszonym przetargiem na zadanie jak w temacie proszę o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy metodą bezwykopową, jeśli tak to jakie rury można zastosować?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiej metody. Należy wtedy zastosować rury PE 100-RC-SDR 11 fi 110 x 10 mm. W przypadku zastosowania metody bezwykopowej dla innych średnic dopuszczalne jest zastosowanie tylko rur PE z typoszeregu SDR. Natomiast przejścia wodociągu przez drogę powiatową -ul. Piękna w Zasolu Bielańskim ( dz.nr 104, 121/4) należy wykonać zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP.6853.90.2016.LF3 z dnia 05.07.2016 r.

Z up. Burmistrza  
Kierownik Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Wilamowicach  
*Norymberczyk*  
mgr inż. Krzysztof Norymberczyk