

Wilamowice, dnia 14.12.2015r.

**Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk**


**32 – 600 Oświęcim, ul. Ceglana 3**

**L.dz.1073/ZW/2015**

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.12.2015r. ( wpływ w dniu 08.12.2015r. ) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji: „Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w Wilamowicach wraz z odwodnieniem i wykonaniem robót towarzyszących”, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach uzgadnia projekt zagospodarowania terenu wg niżej wymienionych warunków technicznych:

1. Skrzynki uliczne zaworów sieci wodociągowej ułożyć wg nawierzchni drogi.
2. Włazy studienne kanalizacji sanitarnej ułożyć wg nawierzchni drogi na dobrze zagęszczonej podsypce.
3. Prace wykonywane na naszych urządzeniach muszą być wcześniej zgłoszone i zakończone protokołem odbioru technicznego podpisanego przez naszego przedstawiciela.

Kierownik Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Wilamowicach

  
mgr inż. Krzysztof Norymberczyk