

Znak sprawy: SG.271.3.2.2018

Wilamowice, 06.02.2018r

Uczestnicy Postępowania Przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach – etap I”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r, poz. 1579, ze zm.) w załączeniu przekazujemy Państwu treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego:

Pytanie:

W związku z wprowadzeniem dodatkowych współczynników bezpieczeństwa w wytycznych DWA-A161- marzec 2014, dotyczących obliczeń statyki rur przeciskowych, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga przedłożenia przez potencjalnego Wykonawcę, potwierdzenia dopuszczalnej siły wcisku w oparciu o obliczenia statyki zgodnie z ww. wytycznymi? Niniejszym zwracamy uwagę, iż określenie dopuszczalnej siły wcisku jest niezbędne celem prawidłowego wykonania odcinków zaprojektowanych w technologii bezwykopowej.

Odpowiedź:

Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować materiały i urządzenia określone w Dokumentacji Projektowej, STWiOR (lub równoważne). W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia deklaracji lub certyfikatów zgodności zastosowanych materiałów. Nie jest wymagane przedłożenie przez potencjalnego Wykonawcę obliczenia dopuszczalnej siły wcisku.

BURMISTRZ

mgr Marian Trela