

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Hecznarowicach na pomieszczenia publicznego oddziału przedszkola

Lokalizacja: Budynek OSP w Hecznarowicach, ul. Krakowska 99,
jedn. ewid.: 240209_5 Wilamowice obszar wiejski,
obręb: 0004 Hecznarowice,
działki nr 676/9, 676/10, 676/12, 676/15

Inwestor: Gmina Wilamowice, 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1

Opracował: mgr inż. Krzysztof Hałat
upr. projekt. w specj. konstr.
nr 110/93

I ZAKRES ROBÓT OBEJMUJĄCYCH ZAMIERZENIE BUDOWLANE ORAZ KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY REALIZACJI OBIEKTU.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje :

1. Demontaż wskazanych grzejników oraz wyposażenia,
2. Demontaż istniejącej wskazanej stolarki drzwiowej,
3. Rozbiórkę wskazanych ścian działowych,
4. Rozbiórkę istniejących schodów wewnętrznych oraz fragmentu stropu nad parterem,
5. Wykonanie wykuć i bruzd w ścianach do prowadzenia przewodów instalacyjnych oraz dostosowania wentylacji do wymogów wg projektu budowlanego,
6. Poszerzenie otworów drzwiowych,
7. Wykonanie schodów wewnętrznych,
8. Wykonanie ścianek działowych oraz zamurowanie wybranych otworów drzwiowych,
9. Wygłuszenie wskazanych ścianek międzylokalowych,
10. Wykonanie instalacji wewnętrznych wg dołączonych projektów,
11. Montaż stolarki drzwiowej,
12. Wykonanie warstw podłogowych,
13. Roboty wykończeniowe wewnętrzne,
14. Montaż wyposażenia wewnętrznego (grzejniki, sanitariaty)
15. Wykonanie podestu zewnętrznego z kostki brukowej,
16. Wykonanie chodnika zewnętrznego z kostki brukowej wg rys. zagospodarowania terenu,
17. Prace porządkowe wewnętrznie i zewnętrzne.

II ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE.

Przedmiotowe działki zabudowane są:

- budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej,
- wiatą o konstrukcji stalowej,
- infrastrukturą towarzyszącą (place utwardzone kostką brukową, roślinność niska, trawniki),
- działki są ogrodzone i posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

III PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową budynku należy wydzielić zamknięty plac budowy z dostępem do drogi publicznej ul. Krakowskiej. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zabezpieczenie wydzielonego placu budowy oraz komunikacji zewnętrznej w pobliżu prowadzonych prac budowlanych. Wydzielenie placu budowy przedstawiono na projekcie zagospodarowania działki.

IV WYKAZ OBIEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W rejonie projektowanych obiektów nie ma urządzeń i obiektów zagrażających pracy przy wykonywaniu prac budowlanych. Należy zwrócić szczególną uwagę na prace w pobliżu istniejących przyłączy zewnętrznych.

V PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

1. Niebezpieczeństwo upadku z rusztowania bądź dachu podczas prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0m.
2. Niebezpieczeństwo osunięcia się ziemi podczas prowadzenia prac ziemnych w wykopie.
3. Niebezpieczeństwo osunięcia lub zawalenia się rozbieranych elementów budynku podczas prowadzenia prac rozbiórkowych.
4. Niebezpieczeństwo wynikające z załadunku gruzu i innych materiałów oraz ruchu pojazdów na terenie działki gdzie są prowadzone prace budowlane.
5. Niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowego i uszkodzeniem dźwigu podczas wykonywanie prac z udziałem dźwigu.
6. Niebezpieczeństwo związane z używaniem maszyn i urządzeń budowlanych.
7. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas używania sprzętu zasilanego energią elektryczną.

VI SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy udzielić pracownikom instruktażu informując :
 - o rodzajach zagrożenia,
 - bezpiecznym sposobie wykonywania prac,
 - zasadach postępowania w razie zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia lub życia.
2. Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych : Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.
3. Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. ; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 13 - Roboty ciesielskie, rozdział 17 - roboty dekarские i izolacyjne.
4. Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani

z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. ; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 - Maszyny i inne urządzenia techniczne.

**VII WYKAZ ŚRODKÓW TECHN. I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA.**

1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie sporządzonym przez kierownika budowy należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji.
2. W pomieszczeniu socjalnym umieścić :
 - punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników,
 - telefon komórkowy,
 - kaski ochronne,
 - pasy i liny zabezpieczające do pracy na wysokościach.
3. Bariery ochronne wykonać z desek krawężnikowych o szerokości min. 15 cm, poręczy umieszczonych na wys. 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą , a deską krawężnikową.
4. Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min. 1,5m i oznakować na planie wykonanym przez kierownika budowy.
5. Rozmieścić tablice ostrzegawcze.
6. Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną oznaczyć na planie.
7. Zamontować daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wyciągu.
8. Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi.
9. Zejścia do wykopu wykonać co 20m.
10. Skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu.