

Uczestnicy Postępowania Przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843) w załączeniu przekazujemy Państwu treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego:

Pytanie nr 1:

W związku z prowadzonym postępowaniem pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach, proszę o informacje z jakiego materiału ma zostać wykonana konstrukcja ścianek wspinaczkowych: jedna ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo a druga ma zostać wykonana ze stali nierdzewnej? Czy ewentualnie wszystkie urządzenia mogą zostać wykonane ze stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo.

Odpowiedź nr 1:

Elementy konstrukcyjne obu ścianek wspinaczkowych należy wykonać ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania pozostałych urządzeń ze stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo.

BURMISTRZ
mgr Marian Trela