

Znak sprawy: IS.271.3.2.2020

Wilamowice, 10.02.2020r

Uczestnicy Postępowania Przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843) w załączeniu przekazujemy Państwu treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego:

Pytanie nr 1:


Bardzo proszę o informację dotyczące montażu lamp, ponieważ w projekcie i przedmiarze robót ujęte zostały ogólnie jako do wykonania. Prosimy o sprecyzowanie danych technicznych lamp, sposobu ich montażu, okablowania. Czy lampy mają być montowane jako lampy solarne czy należy je podłączyć do zasilania elektrycznego?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje lampy typu solarnego bez konieczności podłączenia do zasilania.

Lampa solarna montowana na fundamencie systemowym, posiadająca:

panel solarny
akumulator żelowy
kontroler
czujnik zmierzchu
moc min. 20 W LED
wysokość: min. 4,5 m

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA