

Znak sprawy: IS.271.3.5.2020

Wilamowice, 06.05.2020 r.

### **Uczestnicy Postępowania Przetargowego**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Wilamowicach”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843) w załączeniu przekazujemy Państwu treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego:

#### **Pytanie 1:**

W projekcie budowlanym jest zapis: "okna PCV ..., w części dolnej i górnej szpros poziome i pionowe po zewnętrznej i wewnętrznej stronie okna - przestrzenne (wysokość profilu 2cm, szerokość 4cm wg części rys.) bez zastosowania duplexu, ramki imitującej szpros międzyszybowy".

W związku z wymogiem systemodawcy, który mówi o konieczności zastosowania duplexu będącego warunkiem uzyskania gwarancji czy jest dopuszczalne zastosowanie ww. duplexu w szybach?

Czy można zaoferować szpros o wymiarach najbardziej możliwie zbliżonych to wymiarów założonych, tzn. wysokość 11mm, szerokość 26 lub 46mm?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania duplexu w szybach. Wymiary przestrzenne profili należy zastosować zgodne z dokumentacją projektową.

**BURMISTRZ**  
*mgr Marian Treła*