

Znak sprawy: IS.271.3.5.2020

Wilamowice, 11.05.2020 r.

Uczestnicy Postępowania Przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Wilamowicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843) w załączeniu przekazujemy Państwu treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego:

Pytanie 1:

W związku z ogłoszeniem przetargu na "Wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół w Wilamowicach" składamy poniższe pytanie :

Wymagany przez Państwa wymiar szprosów 40 mm x 20 mm jest szprosem stosowanym w oknach drewnianych. Po dokonaniu konsultacji z wieloma producentami stolarki okiennej PCV otrzymaliśmy informację, iż taki szpros wiedeński (naklejany) nie istnieje przy oknach PCV.


Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę szprosów o wymiarze 45 mm x 9 mm?
lub

czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stolarki PCV na stolarkę drewnianą z drewna klejonego?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany szprosów. Szprosy winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stolarki PCV na drewnianą z drewna klejonego. Zmiana nie może pogarszać warunków termicznych całego zestawu okiennego opisanego w projekcie.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA