

GL.ZUZ.2.4210.683.2022.KK

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 2, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 389 pkt 9, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Martę Błachut, **wszczęte zostało postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:**

1. Przekroczenie rurociągiem tłocznym cieku Dankówka wraz z wałami przeciwpowodziowymi w km cieku 2+404 na działkach oznaczonych nr ewid. 1930, 30/1, 1707/2, 10/1, 11/2 (Jedn. Ew. 240209_5 Wilamowice – obszar wiejski, obręb 0002 Dankowice) – przejście rurociągiem tłocznym z rur PEHD SDR17 PN10 Dz110x6,6mm w rurze ochronnej przewiertowej PE100 RC SDR11 PN16 Dz225x20,5mm pod dnem cieku Dankówka i pod korpusem wałów przeciwpowodziowych w km cieku 2+404,
2. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od cieku Dankówka nowych obiektów budowlanych tj. rurociągu tłocznego z rur PEHD SDR17 PN10 Dz110x6,6mm w rurze ochronnej przewiertowej PE100 RC SDR11 PN16 Dz225x20,5mm na działkach oznaczonych nr ewid. 1930, 30/1, 1707/2, 10/1, 11/2 (Jedn. Ew. 240209_5 Wilamowice – obszar wiejski, obręb 0002 Dankowice),
3. Przebudowę rowu polegającą na wydłużeniu istniejącego przepustu z rur PP SN DN 400mm na długości 6,1km na działce oznaczonej nr ewid. 1164 (Jedn. Ew. 240209_5 Wilamowice – obszar wiejski, obręb 0002 Dankowice)

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* informuję, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz o możliwości złożenia ewentualnych uwag **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 409. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 14.

Otrzymują strony postępowania wg rozdzielnika