

## Uczestnicy Postępowania przetargowego

### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację stacji uzdatniania wody pitnej w Dankowicach”.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania (zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 164 poz. 1163 z dnia 21 sierpnia 2006r

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przewodów technologicznych z PCV klejonego, a nie ze stali spawanych metodą TIG?  
**Nie wyrażamy zgody na zmianę materiałów do wykonania przewodów technologicznych.**
2. W celu ustalenia poprawnej wysokości podatku VAT prosimy o podanie czy roboty związane z modernizacją stacji uzdatniania wody są związane z budownictwem mieszkaniowym i jego infrastrukturą towarzyszącą. Prosimy o podane procentowego udziału części zamówienia związanego z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.  
**Stawka 7% VAT dla 88% inwestycji( infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu).**  
**Stawka 22% VAT dla 12% inwestycji( infrastruktura towarzysząca budownictwu przemysłowemu).**
3. Czy filtry mają być sterowanie ręcznie, czy automatycznie?  
**Filtry mają być sterowane automatycznie.**
4. Prosimy o podanie materiału, z jakiego mają być wykonane zbiorniki filtrów.  
**Zbiorniki filtrów mają być wykonane ze stali nierdzewnej.**
5. W związku z zapisem pkt.6 SIWZ: „nie spełnienie chociażby jednego z powyższych warunków i nie dostarczenie chociażby jednego z wymienionych dokumentów...” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie respektował przepisy art. 26 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych.  
**Zamawiający będzie respektował przepisy i postępował zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. ( tekst jednolity Dz. U. nr 164 poz. 1163 z dnia 21 sierpnia 2006r.)**
6. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności SIWZ dotyczących postaci kosztorysu ofertowego. W pkt. 9 zapisy sugerują, że do oferty należy dołączyć kosztorys w formie ofertowej, natomiast zapis pkt. 17 pkt. p), że dołączyć szczegółowy kosztorys ofertowy.  
**Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu.**
7. Proszę o podanie rodzaju rur nierdzewnych , czy zastosowane mają być rury ze szwem, czy bez szwu.  
**Do oferty można przyjąć rury nierdzewne ze szwem.**

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x SG a/a

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

**mgr Marian Trela**