

Wilamowice dnia 23.07.2007r.

Uczestnicy Postępowania przetargowego

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w budynku LKS „Sokół” w Hecznarowicach

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania (zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

1. Czy stare okna są typu zespolonego czy skrzynkowego?

Stare okna są typu skrzynkowego.

2. Jaki profil okienny należy zastosować 3-5 komorowy?

Należy zastosować profil 5-komorowy.

Z poważaniem:
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dr Eugeniusz Bilczewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. SG a/a