Urząd Gminy w Wilamowicach
43-330 Wilamowice, ul.Rynek 1
woj. śląskie
tel.8129445, 8129459, fax 8129431
NIP

SG.2220/odwodnienie/1/2008

Wilamowice dnia 25.09.2008r.

Uczestnicy Postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie odwodnienia boiska w Starej Wsi i odwodnienia budynku ośrodka zdrowia w Wilamowicach.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania (tekst jednolity Dz. U. z 20 listopada 2007r. Nr 223, poz. 1655).

Prosimy o określenie typu i rodzaju rur PCV ϕ 200 mm i ϕ 250 mm

Należy zastosować rury PCV klasy S lite.

Z poważaniem

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x SG a/a