

SG.2220/przyłącza kan./1/2008
NIP 937175370 REG. 300530790

Uczestnicy Postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków na terenie Gminy Wilamowice.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania (tekst jednolity Dz. U. z 20 listopada 2007r. Nr 223, poz. 1655).

1. poz. 4 przedmiaru – określenie typu i rodzaju rur PCV fi 160 mm.

Należy zastosować rury PCV klasy SN 8 lite.

2. poz. Przedmiaru robót – określenie klasy włazu żeliwnego, oraz czy ma być zastosowany pierścień odciążający.

Należy zastosować wąż żeliwny do 25 ton, należy przyjąć pierścień betonowy odciążający.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x SG a/a

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dr Eugeniusz Bilczewski