

Wilamowice dnia 09.12.2008r.

### Uczestnicy Postępowania przetargowego

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie robót brukarskich na terenie Gminy Wilamowice”.**

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania:

I zapytanie odnośnie poz. 1.17 KNR (scalony) 0231 2001-1000 przedmiar Stara Wieś  
poz. 1.2 KNR (scalony) 0231 2001-0900 przedmiar Dankowice  
poz. 1.5 KNR (scalony) 0231 2001-0900 przedmiar Wilamowice

Zapytanie moje jest takie: jeżeli program nie przyjmuje w/w KNR czy można w kosztorysie ofertowym ująć jako analizę własną i czy oferta taka nie zostanie przez Państwa odrzucona?

**Kosztorys ofertowy nie musi być sporządzony w oparciu o KNR. Istotne jest aby zawierał wszystkie pozycje w brzmieniu zgodnym z podanym w przedmiarze robót (można ująć jako analiza własna).**

II. Zapytanie odnośnie kostki AKROPOL – przedmiar robót Heczmarowice:  
jeżeli żaden z producentów nie ma w kolorze piaskowym kostki AKROPOL czy można zastąpić kostką PICOLO, odpowiada ona Kostce AKROPOL i jest produkowana w tym kolorze.

**Kostkę AKROPOL można ewentualnie zastąpić kostką Krakowską.**

Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x SG a/a

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
*mgr Marian Trela*