

Uczestnicy Postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, gmina Wilamowice”.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie planowanej rozbudowy w innym układzie technologicznym niż ten, który został zaproponowany w koncepcji?

Nie dopuszcza się wykonania planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach w innym układzie technologicznym niż ten, który został zaproponowany w koncepcji (reaktory sekwencyjne z dodatkowymi osadnikami wtórnymi). Układ projektowany musi uwzględniać istniejący stan i warunki prowadzenia procesu oczyszczania ścieków, w tym również w okresie modernizacji i rozbudowy.

2. Kto ponosi odpowiedzialność za uzyskane parametry ścieków oczyszczonych na odpływie i prawidłowe funkcjonowanie rozbudowanej oczyszczalni ścieków? Autor koncepcji czy autor dokumentacji projektowej?

Odpowiedzialność za uzyskane parametry ścieków oczyszczonych na odpływie i prawidłowe funkcjonowanie rozbudowanej oczyszczalni ścieków ponosi autor dokumentacji projektowej.