

Wilamowice, dnia 05.01.2009r.

Uczestnicy Postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, gmina Wilamowice”.

W związku z zadaniem pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania:

1. W odniesieniu do §5 wzoru Umowy, biorąc pod uwagę konieczność zachowania równości stron umowy wynikającą z kodeksu cywilnego, prosimy o obniżenie kary za każdy dzień zwłoki do poziomu porównywalnego z odsetkami ustawowymi za zwłokę płatności faktury.

Kara za każdy dzień zwłoki pozostaje taka jak w umowie.

2. Prosimy o określenie długości projektowanej drugiej nitki kolektora dopływowego do oczyszczalni oraz lokalizacji jej początku.

Długość nitki kolektora dopływowego to 350 m, projektować należy go równolegle do istniejącej nitki. Długość należy liczyć od wlotu do oczyszczalni ścieków.