

Wilamowice dnia 24.02.2010r.

### Uczestnicy Postępowania przetargowego

**Dotyczy: Przetargu na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”.**

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącym w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – MONTAŻ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO I ROZRUCHU , została zamieszczona tabela zestawienia urządzeń. W p. II.5 Budynek technologiczny pompownią, stacja odwadniania i higienizacji osadu. Została opisana Prasa taśmowa.

Pytanie: Proszę podać założenia ilości suchej masy na wejściu do prasy filtracyjnej?

**Zgodnie z obliczeniami technologicznymi zawartymi w Projekcie budowlanym, Tom II - technologia i sieci międzyobiektowe. Ilość osadu kierowana na prasę po tlenowej stabilizacji wyniesie 735 kgsm/d**

Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x SG a/a

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

*mgr Marian Trela*