

Uczestnicy Postępowania przetargowego

Dotyczy: Przetargu na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącym w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W poz. 6.1 Przedmiaru „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach – Urządzenia technologiczne w obiektach oczyszczalni" występuje różnica w stosunku do projektu wykonawczego Nr. Rys.:7.1/T. Która ilość obrotów jest poprawna?

Do sporządzenia oferty należy przyjąć wielkość jak w Projekcie wykonawczym rysunek 7.1/T.

2. W poz. 7.1 Przedmiaru „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach – Urządzenia technologiczne w obiektach oczyszczalni" występuje różnica w stosunku do projektu wykonawczego Nr. Rys. :8. 1/T. Która średnica przyłącza jest poprawna?

Do sporządzenia oferty należy przyjąć średnicę jak w Projekcie wykonawczym rysunek 8.1/T.

3. W poz. 1 do 8 Przedmiaru „ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach - Część AKPiA" występuje identyczny opis „Montaż mierników, regulatorów, bloków regulacyjnych, elem. tablicowych, członów dod. i przetworników o masie do 2kg". Proszę uzupełnić wykaz aparatury dla wymienionych pozycji.

Niniejszym podaję zakres pomiarów do wykonania przedmiotowego zamówienia:

Pomiar stężenia tlenu (z konstrukcją nośną)	6 szt
Pomiar potencjału redox (z konstrukcją nośną)	2 szt
Pomiar (wraz z konstrukcją nośną)	6 szt
Pomiar poziomu (z konstrukcją nośną)	7 szt
Pomiar temperatury wewnątrz budynków stacji dmuchaw zdalne załączenie wentylatorów	2 szt
Pomiar mętności z możliwością ustalenia granicy faz wraz z konstrukcją nośną	4 szt
Pomiar przepływu osadu	1 szt
Pomiar ilości ścieków oczyszczonych	1 szt

W oparciu o powyższe należy dobrać aparaturę.

4. Czy opisy robót w pozycja kosztorysowych muszą ściśle odpowiadać opisom w pozycjach w przedmiarach?

Biorąc pod uwagę charakter ceny Zamawiający dopuszcza inne zapisy, opisy w pozycjach kosztorysowych, jednakże całość kosztorysu ofertowego musi zawierać wszystkie niezbędne koszty do zrealizowania pełnego przedmiotu zamówienia.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x SG a/a

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr Marian Trela