



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wilamowice dnia 08.03.2010r.

Uczestnicy Postępowania przetargowego

Dotyczy: Przetargu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice”.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącym w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania:

1. Dotyczy: Piszczki zasilanie pompowni wód: W zamieszczonej dokumentacji projektowej mowa jest o montażu kabla YAKY 4x25 o długości 185 m. Natomiast w zamieszczonym przedmiarze robót dla cz. elektrycznej w pozycjach nr. 7 i 11 mowa jest tylko o montażu 20m kabla. W związku z powyższym prosimy o podanie prawidłowej ilości kabla oraz ewentualną zmianę obmiaru w przedmiarze robót.

Zamawiający zmienił przedmiar robót i zamieścił go na stronie internetowej.

2. Dotyczy: Piszczki zasilanie pompowni wód: Prosimy o odpowiedź czy w ofercie należy uwzględnić koszt Opłaty za przyłączenie do sieci Enion S.A.

Opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej ponosi Inwestor.

Z poważaniem

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x SG a/a

Kierownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Wilamowicach


inż. Mieczysław Rupik