

Wilamowice dnia 25.10.2010r.

SG.2220/o.ś.Pce-zas. /1/2010

Uczestnicy Postępowania przetargowego

Dotyczy: Przetargu na „Budowę linii średniego napięcia wraz z budową stacji transformatorowej dla zasilania w energię elektryczną oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącym w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania:

W zamieszczonej dokumentacji projektowej oraz SIWZ wnika, że w zakresie przetargu jest wykonanie dwóch linii kablowych nn 2xYKY 4x240 mm² dł. 110m zasilających budynek oczyszczalni ścieków, natomiast w przedmiarze robót ujęte jest wykonanie tylko jednej linii kablowej YKY 4x240 mm² dł. 110m. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy w ofercie należy ująć budowę dwóch linii kablowych, czy zgodnie z przedmiarem robót tylko jedną linię kablową.

W przypadku zmiany obmiaru, prosimy o korektę w przedmiarze robót.

Do oferty należy przyjąć wielkość podaną w przedmiarze robót

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x SG a/a

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Marian Trela