

Uczestnicy Postępowania przetargowego

Dotyczy: Przetargu na „Odbudowę mostu żelbetowego na potoku Pisarzówka w ciągu ul. Pasieki w Pisarzowicach”.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącym w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania:

Prosimy o wyjaśnienie poz. 11 przedmiaru: Zabezpieczenie wykopu ścianką z grodzic stalowych wys. 6m-mb 54,5

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy roboty związane z zabezpieczeniem wykopu odbywać się będą przez:

- wbicie i wyrwanie ścianki z gruntu, czy wbicie ścianki pozostawieniem materiału w gruncie?

Wyjaśniamy, iż zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z zabezpieczeniem wykopu odbywać się będą przez wbicie ścianki z pozostawieniem materiału w gruncie.

Jednocześnie dodajemy informację, iż ostatecznie, w zależności od wybranej przez Wykonawcę technologii wykonywania robót ziemnych, dobór odpowiedniej długości stalowych ścianek szczelnych pozostaje po stronie Wykonawcy.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x SG a/a

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Marian Trela